



הננו מביאים לידיעת ציבור צרכני המים בנתיבות,
פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית (בדיקות בקטרילוגיות).

דו"ח איכות מי השתיה בעיר נתיבות לחודשים ינואר-מרץ לשנת 2015

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סוג נקודה
4.8%	2	95.2%	42	100%	44	42	רשת

תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם כללי ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי.

בברכה,
תאגיד מי אשקלון