



הננו מביאים לידיעת ציבור צרכני המים בנתיבות,  
פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית (בדיקות בקטרילוגיות).

# דו"ח איכות מי השתיה בעיר נתיבות לחודשים יולי-ספטמבר לשנת 2017

אחוז חריגה	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה
0%	0	100%	44	100%	44	42	רשת	מיקרוביאלית

תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם כללי ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי.

בברכה,  
תאגיד מי אשקלון