בס"ד

הנגש באמצעות
המרכז להנגשת מידע של
עמותת נגישות ישראל (ע"ר)

מי אשקלון
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

הננו מביאים לידיעת ציבור צרכני המים בנתיבות,
פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית (בדיקות בקטריולוגיות).

דו"ח איכות מי השתיה בעיר נתיבות

לחודשים ינואר - דצמבר לשנת 2022

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס'דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	רשת	188	195	100%	195	100%	0	0%
פלואור	רשת	4	4	100%	4	100%	0	0%
טריהלומתנים	רשת	1	1	100%	1	100%	0	0%
מתכות	רשת	6	6	100%	6	100%	0	0%

תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם כללי ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי.

בברכה,
תאגיד **מי אשקלון**