בס"ד

הננו מביאים לידיעת ציבור צרכני המים בנתיבות,
פרטים על איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית (בדיקות בקטריולוגיות).

דו"ח איכות מי השתיה בעיר נתיבות

לחודשים ינואר-יוני לשנת 2022

קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס'דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	רשת	97	97	100%	97	100%	0	0%
פלואור	רשת	2	2	100%	2	100%	0	0%

תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם כללי ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי.

בברכה,
תאגיד **מי אשקלון**

www.mei-a.co.il